



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

**“MEJORA Y REEMPLAZO DEL CONTROLADOR DE LLAMA PARA HORNOS DE
ARCHAS DE RECOCIDO”**

INFORME DE PROYECTO DE GRADUACIÓN

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

**INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACIÓN EN ELECTRÓNICA Y
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL**

Presentado por:

Jonathan Aspiazu Gómez

Guayaquil – Ecuador

2015

AGRADECIMIENTO

A Dios por ser mi fuerza y mi guía,
a mis padres por darme la vida y
el apoyo diario, al Ing. Gomer
Rubio por la ayuda impartida en la
realización de este proyecto.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis Padres, a mis hermanos, a familiares y amigos por su apoyo incondicional al motivarme a seguir en pie de culminar con tal acontecimiento importante de mi vida que es ser un profesional de excelencia guiado siempre por el camino de la verdad y la razón, sin su ayuda no hubiese podido ser posible.

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sixto García', written over a horizontal line.


Ing. Sixto García

SUBDECANO SUBROGANTE DE LA FIEC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gómer Rubio R.', written over a horizontal line.

Ing. Gómer Rubio R.

DIRECTOR DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Efrén Herrera M.', written over a horizontal line.

Ing. Efrén Herrera M.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de este informe de graduación, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)



Jonathan H. Aspiazu Gómez

RESUMEN

El presente trabajo consiste en el diseño de un controlador para quemadores de Archas (hornos de recocido), cuya función es controlar el encendido de llama en una sección del horno, para la cual necesita una señal de la termocupla del panel de operaciones que me indique la falta de temperatura en esa sección mediante el set point del sistema.

La termocupla entrega una señal analógica, por lo que es necesario convertirla en una señal digital, por lo que es necesario utilizar un convertidor universal "MICRO CONTROLLER EZ SERIES TYPE: PYZ 4579" Una vez convertida la señal a digital ingresa al PLC y da inicio a la operación del proceso enviando a encender el transformador Ignitor que a través de sus electrodos produce una chispa, en unos segundos se abre la electroválvula que permite el paso del combustible dando origen a la llama que es detectada por la fotocelda, para avivar la combustión el contactor del moto-Blower es cerrado y a su vez el transformador es desconectado.

Si se llega a dar el caso en el que se produzca algún inconveniente como por ejemplo en que la fotocelda no detecta la llama, puede ser por falta de chispa o falta de combustible o incluso cualquier problema de desconexión en la implementación, éste sistema envía una alarma y a desenergizar los equipos hasta que el operador presione el botón de reset, para que vuelva a empezar el proceso.

ÍNDICE GENERAL

| | |
|---------------------------------|------|
| RESUMEN..... | V |
| ÍNDICE GENERAL | VI |
| ABREVIATURAS Y SIMBOLOGÍA | VIII |
| ÍNDICE DE FIGURAS..... | X |
| ÍNDICE DE TABLAS..... | XI |

CAPITULO 1

Generalidades y antecedentes

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 Descripción del problema..... | 1 |
| 1.2 Justificación | 2 |
| 1.3 Solución propuesta | 3 |
| 1.1 Objetivos..... | 3 |
| 1.2 Metodología | 4 |
| 1.3 Resultados esperados..... | 4 |

CAPITULO 2

Análisis de los controladores de llama para archas

| | |
|---|---|
| 2.1 Analisis teórico de los hornos de recocido..... | 6 |
| 2.2 Tipos o modelos de controladores..... | 8 |

CAPITULO 3

Rediseño del controlador

| | |
|--|----|
| 3.1 Importancia del rediseño | 12 |
| 3.2 Comparación con otros controladores existentes | 13 |
| 3.3 Selección de subsistemas a diseñar | 14 |
| 3.4 Diseño de los subsistemas..... | 15 |
| 3.5 Diseño de modelo de pruebas..... | 16 |

CAPITULO 4

Implementación, pruebas y análisis de los resultados

| | |
|---|----|
| 4.1 Resultados de las pruebas de laboratorio, análisis de los resultados .. | 18 |
| 4.2 Diagrama Eléctrico..... | 20 |
| 4.3 Diagrama lógico de la programación | 21 |
| 4.4 Diseño de los subsistemas..... | 22 |
| Conclusiones y recomendaciones | 24 |
| Anexos | 26 |
| Bibliografía..... | 28 |

ABREVIATURAS Y SIMBOLOGÍA

| | |
|----------------|--|
| PLC | Programmable Logic Controller |
| mV | miliVoltios |
| V | Voltios |
| °C | Grados centígrados |
| RA890F | Modelo de Controlador marca Honeywell |
| SB modelo 407M | microcontrolador de la marca TRANS-LIFT |
| XR.Control | microcontrolador de la marca STEROWNIK |
| F y G | Puntos marcados para conexión de fotocelda |
| UV | Rayo Ultravioleta |
| Ac | corriente alterna |
| Dc | corriente directa |
| t | Terminales de conexión con la termocupla |
| I | Input(Entrada al PLC) |
| Q | indica una salida del PLC |
| 230RC | Modelo de PLC de la marca Siemens |
| K | Contactador del Moto-Blower |
| OL | Protección térmica del contactor |

ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|---|----|
| Figura 2.1.-Controlador Modelo RA890F | 9 |
| Figura 2.2.- micro SB modelo 407M..... | 10 |
| Figura 2.3.- Pellas X R. Control | 11 |
| Figura 3.1.- Diseño del subsistema a cambiar | 14 |
| Figura 3.2.- Subsistema del Moto-blower..... | 15 |
| Figura 3.3.- Subsistema de la electroválvula..... | 15 |
| Figura 3.4.- Subsistema del transformador Ignitor | 16 |
| Figura 3.5.- Subsistema de la fotocelda..... | 16 |
| Figura 3.6- Controlador marcaHoneywell..... | 17 |
| Figura 3.7.-Panel con controlador Logo | 17 |
| Figura 4.1 Diagrama eléctrico del sistema | 20 |
| Figura 4.2 Diagrama eléctrico del sistema | 21 |
| Figura 4.3 Controlador Siemens Logo 230 RC | 22 |
| Figura 4.4 Diagrama de conexión de los elementos del quemador con el PLC..... | 23 |

INDICE DE TABLAS

| | |
|--|----|
| Tabla 2.1 Consumo de equipos conectados al controlador Honeywell modelo RA890F | 9 |
| Tabla 2.2 Datos de micro SB modelo 407M..... | 10 |
| Tabla 2.3 Datos del modelo Pellas XR. Control | 11 |
| Tabla 3.1 Costos en el mercado de los controladores..... | 13 |

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el diseño y construcción de un controlador electrónico digital, el cual tiene como función principal la de controlar la llama de la combustión en una sección del horno de recocido, conocido como Archa.

El Capítulo 1 estudia las generalidades y antecedentes que se tuvieron en la implementación de éste proyecto. El por qué ocurren los inconvenientes, cuales son las posibles soluciones, los resultados esperados y la forma cómo realizarlo.

El Capítulo 2 estudia de manera general para qué sirven los hornos y en qué parte o sección de la máquina está instalado nuestro proyecto, incluso veremos algunos tipos de controladores que podemos encontrar en el mercado.

El Capítulo 3 mencionamos la importancia del rediseño, los subsistemas a cambiar y del modelo a prueba que obtuvimos.

El capítulo 4 Realizamos la implementación junto con las pruebas y análisis de los resultados esperados, para esto obtuvimos los diagramas lógicos de la programación y el diagrama eléctrico que nos indica de qué manera va a ir conectado cada uno de los elementos.

Capítulo 1

Generalidades y antecedentes

1.1 Descripción del problema

Luego de las respectivas observaciones en el laboratorio se determinó que los controladores poseen las siguientes deficiencias:

El aire de máquina junto con las partículas libres sean éstas fibras o pequeñas astillas de vidrio que se encuentran en el ambiente crean costas que se adhieren fácilmente en las juntas de las bobinas produciendo falla en sus contactos que se encuentran sobresalidos en la tarjeta impidiendo su normal funcionamiento.

No están adecuados a soportar altas temperaturas ya que normalmente sufren recalentamiento en sus bobinas.

Al existir una alta temperatura las pistas se levantan y producen recalentamiento en los elementos como diodos, resistencias y capacitores.

Usan solenoides para cerrar un contacto y así activar los motores y abrir o cerrar una electroválvula de combustible.

Tienen un sistema analógico que no permite determinar falla en sus entradas o salidas.

Los costos son demasiados altos tanto para conseguirlos en el mercado, como para repararlos en comparación a un autómata simple que también puede hacer el mismo control.

1.2 Justificación

Es necesario diseñar un controlador autómata que brinde mayor seguridad en cuanto el control de apertura y cierre de válvulas de combustible con el encendido del transformador ignitor, Para la cual se utilizará el PLC Logo de Siemens, la lógica secuencial estará acompañada de la forma de conexión a la cual se asignarán las entradas y salidas que posee en la tarjeta de control interna que se encuentra protegida con relés de hasta 10 Amperios

1.3 Solución propuesta

Implementar un nuevo panel usando un controlador lógico programable para que realice las maniobras de activación de los diferentes elementos en el panel de control de llama haciendo uso de la lógica moderna empleada en la automatización industrial. Se debe tener en cuenta que la termocupla situada en el panel del horno tiene un convertidor que transforma la señal de milivoltios(mV) a Voltios(V). Esta señal funciona cuando se encuentra por debajo del Set Point es usada como entrada digital para el PLC para habilitar el proceso de control de llama.

1.4 Objetivos

Diseñar un controlador de llama moderno y digital para poder darle seguimiento en tiempo real al proceso.

Reemplazar el antiguo controlador análogo y costoso por un controlador digital y económico.

Actualizar el sistema de monitoreo por medio de las salidas digitales mostradas en su pantalla monocromática.

Enlazar y usar control a través de una termocupla acoplada a un convertidor de señales.

Brindar confiabilidad al sistema, puesto que los relés de protección actuales ayudan a aislar de inconvenientes con la temperatura.

1.5 Metodología

Mediante pruebas realizadas en el taller se determinó el reemplazo del controlador anterior realizando las conexiones en una nueva bornera ya que así obtenemos mejores enlaces de conexiones con el PLC y los otros elementos como el convertidor Universal, contactor del moto-Blower y el Transformador ignitor. Para su implementación de una manera mucho más técnica:

- Se colocará espaciadamente cada uno de los elementos junto con sus conexiones o cableado.
- Se usará un panel más grande para que no tenga problemas con las borneras.
- Se usará material que disipe mejor el calor y sea más liviano para así evitar vibraciones

1.6 Resultados Esperados

Mejor tiempo de respuesta, para el control de llama.

Confiabilidad para trabajar a altas temperaturas gracias a las protecciones de fábrica en el equipo.

Controlador de fácil manejo y cuyos repuestos se consiguen en el mercado local.

Optimización de tiempos muertos por si se presenta alguna de emergencia en el proceso. En la pantalla del controlador se indicará la falencia en caso de haberla.

Capítulo 2

Análisis de los controladores de llamas para Archas.

2.1 Análisis teórico de los Hornos o Archas de Recocido.

El recocido en la fabricación de vidrio es de suma importancia ya que se somete al vidrio a un tratamiento térmico en el que se procura no alterar sus propiedades en general, sean físicas o químicas en las que se mide su viscosidad de acuerdo a la temperatura.

Todo material que se fabrica a temperatura elevada requiere de un proceso para llevarlo a temperatura ambiente, si el enfriamiento es lento le permite al material equilibrarse su consistencia en cada temperatura y esto le da tiempo de acomodamiento en su nueva condición. Si el enfriamiento es rápido su evolución no es completa y por lo tanto puede producirse un resquebrajamiento o mal distribución del material, o sea que es más densa en una parte que otra.

Debido a los ciclos de enfriamiento encontramos un conjunto de propiedades que son afectadas en el proceso de obtención del vidrio, estas son: resistencia mecánica, la dilatación, tensiones internas permanentes. Destacamos que un enfriamiento no adecuado, es aquel que no le permite evolucionar adecuadamente al vidrio en el medio ambiente en función del tiempo, sufriendo roturas espontaneas al reforzar las tensiones internas, lo cual lo convierte en un peligro debido a su capacidad de cortar ciertos materiales.

A todo éste tratamiento térmico al que es sometido el vidrio una vez formado del horno hasta que es capaz de ser tomado para su utilidad se le denomina recocido.

Los hornos o Archas de recocido están diseñados de tal manera que acogen el vidrio recién fabricado, que es transportado por medio de bandas o conveyor y a sus lados tiene los quemadores que son los encargados de la combustión en el horno, cada quemador es controlado para que alcance temperaturas de hasta 500°C o según sea el caso del tipo de recipiente de vidrio que se desea manufacturar, de acuerdo a su porte, peso y espesor. Casi siempre el quemador de entrada se debe de tener a la par a la temperatura con la que es formada la botella de vidrio para que no tenga tanta diferencia de temperatura y no exista el riesgo de desfase tanto de temperaturas interna y externa o de presión, ya que la presión atmosférica es capaz de reventar a la botella si no hay igualdad de presión, por eso cada quemador su temperatura es programada de manera descendente para que al final del Archa el operador sea capaz de tomar la pieza de vidrio con las manos.

2.2 Tipos o modelos de controladores

En el mercado hoy en día podemos adquirir muchos de éstos controladores según el modelo de horno que se tenga si su alimentación es a gas o a diesel o también de acuerdo a la capacidad que se tenga para poder hornear los elementos de vidrio.

En la empresa donde se llevó a cabo éste proyecto de mejora y reemplazo de controlador se tiene al “Controlador primario de seguridad de flama” de la marca Honeywell modelo RA890F. Este controlador es usado para quemadores que son operados a gas, petróleo o combinación entre gas y petróleo.

Su función es detectar la flama a través de una fotocelda de rectificación o un detector de flama ultravioleta.

| Terminal | Carga electrica | | 120 V | 240V |
|----------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 3 | Motor | Plena Carga | 5.2 A | 2.5A |
| | Quemador | Motor Bloqueado | 31.2 A | 15.6A |
| | Encendido | | 3.0A | 1.5A |
| | Valvula Piloto | | 25 VA | 25 VA |
| 4 | Encendido | | 3.0A | 1.5A |
| 5 | Valvula Piloto | | 125 VA | 125 VA |

Tabla 2.1 Consumo de equipos conectados al controlador Honeywell modelo RA890F

Para ejemplo tomamos una imagen del manual del equipo en la que nos muestra, sus capas de ensamblaje.




Figura 2.1.-Controlador Modelo RA890F

Existe un modelo que se lo puede tomar de reemplazo para el controlador antes mencionado su nombre es el micro SB modelo 407M su sistema está basado por un micro controlador que automatiza las operaciones de control de llama, éstos controladores son usados en quemadores que usan alimentación por gas, o gas oil y fuel Oil.

Su diseño reemplaza a los modelos analógicos que usan diseños electromecánicos ya que fue diseñado con electrónica de alta confiabilidad.

| | |
|-------------------------|---|
| Voltaje de alimentación | 120 V: 110 Voltios C.A. \pm 5 %, 60 Hertz. |
| Consumo | Consumo máximo 10 V.A. Carga total simultanea permitida: 1000 V.A. Máximo ♦Advertencia: el ventilador / motor del quemador debe ser manejado por medio de un contactor o arrancador, nunca conectado directamente al terminal numero 7. |
| Dimensiones | 12.5 cms (Largo) 12.5 cms (Ancho) 6 cms (Alto) (sin incluir la base) |
| Peso del equipo | 900 gramos. |

Tabla 2.2 Datos de micro SB modelo 407M

Para reconocer el modelo tomamos una imagen de unos de sus catálogos.



Figura 2.2.- micro SB modelo 407M

El modelo Pellas X R. Control

Éste modelo posee un visualizador con un menú básico, posee una electrónica más confiable, tanto así que es posible controlar 3 bombas en equipos auxiliares como Calderas, de circulación, de un mezclador. Regula la cantidad de aire generado por un moto-blower a la cantidad de combustible lo que influye en la gestión y control de parámetros en la combustión.

| Datos técnicos | |
|--------------------------|-------------|
| Potencia | 100-350 Kw |
| Alimentación | 230Vac/50Hz |
| Consumo medio de energía | 150 W |
| Servicio de bomba CO | Si |
| Peso | 835 gramos |

Tabla 2.3 Datos de El modelo Pellas X R. Control

Contiene un historial de alarmas y errores, en los que permite programar un ciclo semanal para los cuartos o partes del horno donde se encuentran los quemadores.

Una imagen que nos permite conocer al equipo, es tomada de un catálogo en línea.



Figura 2.3 Pellas X R. Contro

Capítulo 3

Rediseño del controlador.

3.1 Importancia del rediseño.

Cuando se habla de rediseño, no solo hay el enfoque de cambiar su presentación o su parte externa sino su parte funcional, ya que nos ayudará a ahorrar tiempo y dinero por ser rediseñado con un controlador más fácil de encontrar y comprar en el mercado. Por otro lado también nos garantiza un periodo de vida útil mucho más prolongado ya que el fabricante de los controladores lógicos nos indica tener protección por relés internos y éstos son de muy buena capacidad.

Actualmente al poder cambiar a un sistema de conexión por borneras, se obtiene más espacio para la conexión con los elementos, si se desea alimentar con la misma línea varios elementos, simplemente se hace un puente en la bornera más no en los elementos.

3.2 Comparación con otros controladores existentes en el mercado

Al ser un controlador digital moderno no se diferencia mucho de los que se encuentran en el mercado, el único factor que lo hace diferente es su precio porque los controladores de marcas registradas ya tienen su propio controlador que actúa con sus configuraciones de fábrica. Por lo que nuestro controlador se lo puede programar según las funciones que necesitamos controlar en un proceso.

Además se le puede adaptar otras entradas digitales en las que me permita realizar mejor control, o hasta incluso se tiene la capacidad de archivar sus datos en la memoria del equipo y hasta incluso ser conectada a un computador en la que me informe algún tipo de falla, por medio de los puertos de comunicación que posee el equipo.

| Controladores | Precio en el Mercado | Precio de reparación | tiempo de vida Útil |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Modelo RA890F | \$1200 | \$300 | 5 meses |
| micro SB modelo 407M | \$1000 | \$700 | 12 meses |
| Pellas X R. Control | \$1800 | \$700 | 12 meses |
| Siemens Logo 230 RC | \$120 | 0 | 24 meses |

Tabla 3.1 costos en el mercado de los controladores

3.3 Selección de subsistemas a diseñar




Figura 3.1 Diseño del subsistema a cambiar

A continuación detallamos los puntos de conexiones de los subsistemas que vamos a cambiar, cómo se había mencionado anteriormente el controlador que se tenía anteriormente sufría de recalentamiento en sus pistas electrónicas.

F y G son los puntos de conexión con la fotocelda o filtro UV que detecta la llama.

Los puntos "t" son considerados los puntos donde van las terminales de la termocupla del panel.

Y en el punto 6 se realiza la conexión de alimentación al controlador en éste caso es de 220Vac.

3.4 Diseños de subsistemas

La Moto-blower es el subsistema que me va a permitir avivar la combustión que se realiza en la cámara que es una partición del Horno de recocido. Éste motor es alimentado trifásicamente a 480Vac y su contactor es activado por medio del PLC mediante la programación.




Figura 3.2.- Subsistema del Moto-blower

La Electroválvula es la que controla la apertura y cierre del combustible, en éste caso de Diesel ésta válvula se activa luego de la activación del transformador ignitor que es el que origina la chispa para originar la llama.



Figura 3.3.- Subsistema de la electroválvula

El transformador Ignitor es aquel que origina la chispa, es alimentado a 220Vac y mediante sus espiras eleva el voltaje hasta 10000 Vac y a través de sus electrodos de salida origina una chispa entre éstos.



Figura 3.4.- Subsistema del transformador Ignitor

La fotocelda es un sensor que activa su resistencia al momento que percibe una presencia de llama y ésta hace su resistencia mucho más grande haciendo que se corte el paso de la corriente al controlador para enviar a abrir la alimentación al transformador.




Figura 3.5.- Subsistema de la fotocelda

3.5 Diseños de Modelo de pruebas

Para la implementación del proyecto se necesitaron elementos eléctricos que comúnmente se pueden encontrar en el mercado, ese es el propósito de realizar un controlador que ayude a ahorrar gastos como pueden ser de importación o de comprar algo que casi no se encuentre en el mercado y tenga un costo muy elevado.



Figura 3.6- Controlador marca Honeywell, su costo es muy elevado en el mercado



Figura 3.7.-Panel con controlador Logo, más susceptible hallarlo en el mercado y mucho más económico

Capítulo 4

Implementación, pruebas y análisis de los resultados

4.1 Resultados de las pruebas de laboratorio, análisis de los resultados

El sistema inicia cuando la señal de la termocupla es habilitada por el panel indicando que en esa sección del horno hace falta más temperatura de la que indica el Set point por lo que el controlador habilita el transformador ignitor que enciende con 120 Vac y los transforma a 10000Vac para originar la chispa.

Posteriormente es habilitada con 120 Vac la solenoide de la válvula de combustible que con la chispa originan la llama y por

consiguiente la combustión del quemador, en ese instante también es energizado con 240Vac el moto-blower que se va a encargar de alimentar con oxígeno a la combustión.

Una vez que la fotocelda o sensor de llama percibe la existencia de la llama envía a apagar el transformador y a cerrar la solenoide de la válvula y de esta manera se cumple el normal funcionamiento del proceso, caso contrario de existir algún inconveniente en el sistema se envía una alarman para que el operador resetee el sistema y verifique si existe alguna anomalía.

Los resultados obtenidos por el nuevo controlador son de mejor eficiencia porque el operador detecta más fácilmente el elemento que está fallando, ya que va a aparecer una señal digital si está o no encendida en alarma.

4.2 Diagrama Eléctrico




Figura 4.1 Diagrama eléctrico del sistema

4.3 Diagrama Lógico de la programación




Figura 4.2 Diagrama eléctrico del sistema

4.4 Diseño de los Subsistemas

En el siguiente diagrama se amplia de manera explícita las conexiones que se realizan los subsistemas con el PLC.

El PLC (Controlador Lógico Programable) que utilizamos es de la marca Siemens modelo 230 RC, éste PLC tiene una fuente interna que se la puede conectar de 115V a 240V DC/AC, nos permite realizar conexiones directas a contactores o guardamotores directamente porque posee relays de protección de hasta 10 Amperios, posee una temperatura de operación de hasta 55°C lo que nos conviene usar porque en el área de trabajo donde va a ser instalado es de altas temperaturas que oscilan los rangos de (45 y 51)°C.

A continuación tomamos una imagen de uno de los catálogos en línea del equipo.



Figura 4.3 Controlador Siemens Logo 230 RC




Figura 4.4 Diagrama de conexión de los elementos del quemador con el PLC

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

[1] Logramos implementar un sistema a partir de un controlador que es muy accesible en el mercado y demostramos que se logra controlar los equipos por medio de la programación en el controlador.

[2] El controlador recibe las señales del panel de operación habilitando todo el proceso logrando realizar el control inmediato de la llama, respondiendo de manera exacta debido a que en la programación configuramos los tiempos de los temporizadores para que se efectúe el encendido del transformador y apertura del diafragma de la electroválvula para que dé el paso al combustible y se pueda efectuar la combustión en la sección de máquina.

RECOMENDACIONES

[1] Para poder aislar correctamente la temperatura del panel debemos usar en la superficie de contacto de la parte posterior del panel, lana de vidrio y así darle un poco de aislamiento térmico a todos sus componentes electrónicos, el PLC internamente posee relés de protecciones de hasta 10 Amperios que pueden ser conectados de 110 a 220 Voltios para su alimentación.

[2] Es de muy buena utilidad poder considerar los controladores lógicos programables ya que si requerimos de un trabajo de operación más riguroso en donde la mano del hombre se vea opacada, simplemente usando nuestra

imaginación y nuestra lógica podemos programar las acciones y tareas que necesitamos realizar en un proceso.

[3] El controlador que adquirimos es uno muy fácil de encontrar en el mercado y de sencilla manera de programar a través de su menú en la parte posterior, además de eso nos proporciona seguridad en los elementos porque tiene relés internos que soportan cambios bruscos de corriente.

ANEXO

Terminología para acceder al controlador

| | |
|-----|--|
| AM | Módulo analógico |
| B1 | Número de bloque B1 |
| BN | Block Number(número de bloque) |
| C | en la denominación de Logo reloj integrado |
| CM | Módulo de comunicación |
| Cnt | Count=Entrada de contaje |
| Co | Connector=Borne |
| Dir | Direction=Dirección(dirección de conteo) |
| DM | Módulo digital |
| En | Enable=Conectar(ejem. En secuenciador) |
| Fre | Entrada para señales de frecuencia a evaluar |
| GF | Funciones básicas |
| Inv | Entrada de inversión de la señal de salida |
| No | Leva(parámetro del temporizador) |
| Par | Parámetro |
| R | Reset=Reinicio R en la denominación |

| | |
|-----|---|
| Ral | Reset all=reinicio para todos los valores |
| S | Set=Activar(ejem. En relé autoenclavado) |
| Sf | Funciones especiales |
| T | Time=Tiempo(parámetro) |
| TE | Unidad de división |
| Trg | Trigger (parámetro) |

Bibliografía

[1] T. D. ANDRJUKHINA, «Cambios de estructura en el curso de los tratamientos térmicos del vidrio. Steklo i Keramica 8 (1966), 11-13.

[2] SAFETY SYSTEMS TECHNOLOGY (NV),INC, www.safetysys.com

[3] <http://boletines.secv.es/upload/197110193.pdf>

[4] Imagen de controlador (<http://www.solostocks.com/venta-productos/otros-productos-relacionados-con-energia/control-lcd-para-quemadores-7402203>)

[5] Imagen de PLC Logo (<http://www.aliexpress.com/popular/logo-230rc.html>)